

復華機電顧問股份有限公司/復華新桃機電技術股份有限公司

總公司(02)2726-3955 電話：(03) 425-7089

緊急連絡電話：0930-084-148 · 0932-923-370

高壓用戶電氣裝置維護檢查記錄表


客戶：桃園女子監獄

檢查日期：113年3月28日 時

高壓				設備				備			
序	項	目	重 點 事 項	正 常	異 常	序	項	目	重 點 事 項	正 常	異 常
1	架空線路		架空線弛度過大 電桿拉線橫担腐蝕傾斜 礙子破損	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	進相電容器組		運作中 外觀異常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	電纜母線及支持物		匯流排支持礙子 電纜頭污損 絕緣層披覆老化 電暈異常聲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	總受配電盤	操作指示燈 受電壓 <u>11.5KV</u> 負載電流 R相 <u>13.1</u> A S相 <u>12.4</u> A T相 <u>12.7</u> A 它項指示儀表 保護電驛	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	避雷器		接地引線脫落 瓷套管破損 支持物銹蝕鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4	變比器		外觀污塵物 接續引線 電暈異常聲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
5	斷路器開關類		套管絕緣油、壓力指示 接觸點異常 電暈異常聲 外觀污塵物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	分路配電盤	操作指示燈 受電壓 <u>11.5KV</u> 負載電流 R相 <u>8.2</u> A S相 <u>8.3</u> A T相 <u>8.0</u> A 它項指示儀表 保護電驛	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	變壓器		油溫、線圈溫度狀況 漏油、油污機 套管引線異常 接地線鬆脫 油量指示 運轉異聲 散熱風扇狀況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
						5	場所環境		受配電盤箱污物積塵 出入口堆集雜物 室溫太高有滲水現象 空間堆積雜物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						綜合判定		<u>良好</u>	※備註 <u>MP>垂 30KVAR/440V</u> <u>-異損項</u>		
客戶 交辦事項		用戶覆核簽章： <u>謝文雄</u>									

第一聯：使用留存 第二聯：公司留存

廠商：



巡檢員：楊子慶



復華機電顧問股份有限公司/復華新桃機電技術股份有限公司

總公司(02)2726-3955 電話：(03) 461-7085

緊急連絡電話：0930-084-148 · 0932-923-370

發電機裝置維護檢查紀錄表

客戶：桃園女子監獄

檢查日期：113.3.28

引 擎 發 電 系 統	內 容		結 果		內 容		結 果	
	1.檢查潤滑油、黏度、油位	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	7.檢查冷卻循環泵、調溫器	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	2.檢查冷卻水量、水質	<input checked="" type="checkbox"/>
3.檢查燃油、輸油泵、濾油器	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	9.檢查油門、連桿、調整器	<input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	4.檢查風扇葉、皮帶	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否
4.檢查電源系統	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	10.檢查運轉速狀況	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	5.檢查空氣濾清器、總成	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否
6.檢查進排氣歧管	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	11.檢查引擎接線端子、配電盤	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否			
7.檢查引擎接線端子、配電盤	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否						
中 控 週 邊 系 統	內 容		結 果		內 容		結 果	
	1.檢查電池液比重、端子	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	6.檢查機組配管、閥而	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	2.檢查面板、儀表	<input checked="" type="checkbox"/>
3.檢查油壓、溫度、電壓、週率	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	7.檢查水封、油封裝置	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	4.檢查起動功能	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否
5.檢查ATS運作	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	8.檢查接合器、底部	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	5.檢查ATS運作	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否
9.檢查燃油存量	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	9.檢查燃油存量	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否	10.外觀綜合檢查	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否
10.外觀綜合檢查	<input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否						
電 壓 V	R-S相	380	電 流 A	R相	/	水溫(°F/°C)	70	
	S-T相	380		S相		油壓(kpa)		
	T-R相	780		T相		油量(公升)	280L	
頻率(HZ)	60.0	積時計(hr)	113	本次試車時間(min)	15			
備 註								

廠商：

巡檢員：許良華

用戶覆核簽章：謝志輝
3/28



復華機電顧問股份有限公司/復華新桃機電技術股份有限公司

總公司(02)2726-3955 電話：(03) 461-7085

緊急連絡電話：0930-084-148 · 0932-923-370

發電機裝置維護檢查紀錄表

客戶：桃園女子籃球隊

檢查日期：113.3.28

引 擎 發 電 系 統	內 容		結 果		內 容		結 果		
	1.檢查潤滑油、黏度、油位	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	7.檢查冷卻循環泵、調溫器	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	2.檢查冷卻水量、水質	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.檢查燃油、輸油泵、濾油器	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	8.檢查起動、馬達、開關	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	3.檢查風扇葉、皮帶	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
4.檢查風扇葉、皮帶	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	9.檢查油門、連桿、調整器	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	5.檢查電源系統	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
5.檢查電源系統	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	10.檢查運轉速狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	6.檢查空氣濾清器、總成	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
6.檢查空氣濾清器、總成	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	11.檢查進排氣歧管	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否				
			12.檢查引擎接線端子、配電盤	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否				
中 控 週 邊 系 統	內 容		結 果		內 容		結 果		
	1.檢查電池液比重、端子	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	6.檢查機組配管、閥而	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	2.檢查面板、儀表	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	2.檢查面板、儀表	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	7.檢查水封、油封裝置	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	3.檢查油壓、溫度、電壓、週率	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	3.檢查油壓、溫度、電壓、週率	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	8.檢查接合器、底部	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	4.檢查起動功能	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	4.檢查起動功能	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	9.檢查燃油存量	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	5.檢查ATS運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	5.檢查ATS運作	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	10.外觀綜合檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
電 壓 V	R-S相	380	電 流 A	R相	/	水溫(F/C)	70		
	S-T相	380		S相		油壓(kpa)			
	T-R相	380		T相		油量(公升)	750		
	頻率(HZ)	60	積時計(hr)	20.4	本次試車時間(min)	15			
備 註									

廠商：

巡檢員： 廖慶華

用戶覆核簽章： 謝文雄