



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：法務部矯正署桃園女子監獄 委託編號：YZ1140C4998

委託者地址：桃園市龍潭區富林里中正路三林樣品基質：飲用水
段 617 號

受檢單位：法務部矯正署桃園女子監獄

檢測目的：自評

行業別：自述業別

採樣時間：114年11月24日14時14分

採樣地點：地下水出水口

收樣時間：114年11月24日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：114年12月15日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1144998-1

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141124J				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		地下水						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
氨氮	mg/L	ND				NIEA W437.52C	0.1	MDL=0.015
總溶解固體量	mg/L	98.5				NIEA W210.58A	500	
砷	mg/L	ND				NIEA W434.54B	0.01	MDL=0.0003
鎘	mg/L	ND				NIEA W311.54C	0.005	MDL=0.001
鉛	mg/L	ND				NIEA W311.54C	0.01	MDL=0.003
鉻	mg/L	ND				NIEA W311.54C	0.05	MDL=0.004
鐵	mg/L	ND				NIEA W311.54C	0.3	MDL=0.008
錳	mg/L	ND				NIEA W311.54C	0.05	MDL=0.003
硫酸鹽	mg/L	5.2				NIEA W430.52C	250	
氯鹽	mg/L	8.9				NIEA W407.51C	250	
硬度	mg/L	63.5				NIEA W208.51A	300	
以下空白								

